



№	Opis	Ilość	Katalog	Norma
15	Zawór bezpieczeństwa DN25, 3 bar	1kg		
16	Filtr siatkowy C.O. DN65	1kg		
13	Zawór regul. DN32 z siłownikiem	3kg		
12	Pompa obiegu C.O. V=5m ³ /h, H=12m	3kg		
11	Zawór odcin. Kulowy C.O. DN40/DN32	6		
10	Zawór zwrotny C.O. DN40 i DN32	3		
9	Odpow.automat. inst.C.O. DN15,	2		
8	Zestaw do uzupeł. wody w inst.C.O.	kg		
7	Kolektory C.O. DN100 L=800	2		
6	Zawór odcinający C.O. DN65	4		
5	Zawór zwrotny C.O. DN65	1		
4	P-po obiegu kotłowy V=12m ³ /h, H=12m	1kg		
3	Sprężad hydrauliczne 200kPa, DN200	1kg		
2	Naczynie wzbiorcze 140N, 3 bar	1kg		
1	Kocioł gazowy C.O. kondens. 250kW	1kg		

OZNACZENIA:

PSJ PROJECT
Lodz sp. z o.o.

ul. Urszulaniska 6/3,
33-100 Tarnow
tel. 509 694 785
e-mail: biuro@psjproject.com.pl
www.psjproject.com.pl

TEMAT INWESTYCJI:
KONSTRUKCJA I WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMISŁOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMISŁOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMISŁOWYCH W ZAKŁADACH PRZEMISŁOWYCH

ADRES INWESTYCJI:
UL. RACIBORSKA 19 W GŁUBCZYCACH
DZ. NR 621/18, 0100 GŁUBCZYCE
JEDN. EWID.: 160203_4.0100.AR_13.621/18

INWESTOR:
POWIAT GŁUBCZYCKI
UL. KOCHANOWSKIEGO 15
48-100 GŁUBCZYCE

PROJEKTANT:
inż. Maciej Łukaszczyński
nr upr. w specj. instalac. bud. UAN/7342/96

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Szymon Łukaszczyński
nr upr. w specj. instalac. bud. PRB/30028/PRWOK/17

FAZA: projekt budowlany

RZUT PARTERU - instalacja c.o.

BRANŻA: sanitarna	DATA: 05.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: S2
--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------