



Kraków dn. 24.07.2015r

DT-1/223/ *285* /2015

Andrzej Wranka
ul Brzozowa 17/1
31-050 Kraków

Odpowiadając na Państwa pismo z dn. 08.07.2015r. dot. zapytania o warunki przyłączeniowe sieci energetycznej 1 MW dla nowoprojektowanego budynku Centrum Dydaktyczno – Naukowe Nowoczesnych Technologii Energetycznych zlokalizowanego na dz. ew. nr 21/189 obr. Nowa Huta wyjaśniamy j.n:

- na kablu eS należy wykonać mufę przyłączeniową oraz zasilanie budynku kablem podziemnym (miejsce wcinki wg załączonej mapy),
- przejście kabla pod nowoprojektowaną drogą zabezpieczyć do klasy zgodnie z nośnością ww. drogi

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów
Politechniki Krakowskiej
inż. Piotr Mrowiec

KIEROWNIK
Działu Eksploatacji
Anna Rapacka
inż. Anna Rapacka