

8. Odprowadzanie ścieków należy rozwiązać w rozdzielczym systemie kanalizacji do urządzeń kanalizacyjnych układu centralnego.
9. W przypadku systemu rozdzielczego zwracamy uwagę, że do kanalizacji sanitarnej odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych jest zabronione.
10. MPWiK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach miejskich wynikłe z przyczyn niezależnych od Przedsiębiorstwa (np. wielkość opadów większa od obciążeń normatywnych kanałów).
11. Jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych winna odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych i warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136 poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.
12. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową i podanymi w niniejszym oświadczeniu warunkami przyłączenia.
13. Przed przystąpieniem do realizacji inwestor winien złożyć w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A. pisemny wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy załączyć kserokopię odpisu protokołu narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa (wraz z załącznikami graficznymi).
14. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali w porozumieniu z inspektorem z Działu Dokumentacji i Odbiorów MPWiK S.A. szczegóły budowy przyłącza kanalizacyjnego.
15. Warunki przyłączenia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową winny znajdować się na miejscu budowy.
16. MPWiK S.A. na zlecenie Inwestora może wykonać przyłącze kanalizacyjne (informacje można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu 012 648-57-68 lub 012 647-65-29).
17. Oświadczenie wydajemy na podstawie pisemnego poświadczenia przez projektanta (w dokumentacji), że średnice istniejącego przyłącza wodociągowego i wodomierza są wystarczające dla dodatkowego zapotrzebowania wody w projektowanym budynku.
18. Projektowanego w budynku, dodatkowego wodomierza $\phi 80$ mm (sublicznika) MPWiK SA nie będzie montować, eksploatować ani odczytywać. Zwracamy jednak uwagę na nieprawidłowy dobór średnicy wodomierza sublicznika, dla obliczonego przepływu wody $19,3 \text{ m}^3/\text{h}$.
19. Informujemy, że ogólne zabezpieczenie p.poż. stanowią zewnętrzne hydranty p.poż. zamontowane na miejskiej sieci wodociągowej. MPWiK SA zastrzega, że nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie p.poż projektowanego budynku, realizowane w oparciu o urządzenia p.poż. zamontowane na wewnętrznej instalacji wodociągowej będącej w eksploatacji Politechniki Krakowskiej.
20. Warunki montażu wodomierza odliczającego na instalacji wodociągowej:
 - dodatkowy wodomierz odliczający $\phi 25$ mm usytuowany w przedmiotowym budynku, obok wodomierza sublicznika (dla bezpowrotnie zużytej wody do podlewania zieleni) należy zamontować na oddzielnej instalacji wodociągowej wykonanej w sposób trwały zgodnie z normą PN-92/B-01706, doprowadzającej wodę do urządzeń (zawór ze złączką do węża) z odpowiednim zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym – zgodnie z projektem.
 - projektowany wodomierz odliczający, dla wody bezpowrotnie zużytej, posłuży do redukcji ilości ścieków, ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego dla obiektów Politechniki Krakowskiej – konto 371/1/25, L.inst. 1061/T/2003,
 - wodomierz zabudowany w formie zestawu wodomierzowego należy montować poziomo na konsoli, na wysokości nie przekraczającej 1,50m od poziomu podłogi,
 - wodomierz musi posiadać zatwierdzenie typu przez Główny Urząd Miar lub równoważne Zatwierdzenie Europejskie oraz ważną cechę legalizacji. Ważność cechy legalizacji wynosi 5 lat,
 - miejsce zlokalizowania wodomierza winno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu.
 - właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia stałego dostępu do wodomierza odliczającego służbom MPWiK SA w celu dokonywania odczytów, kontroli, założenia lub sprawdzania plomb.
 - instalacja, eksploatacja, wymiana, legalizacja wodomierza należy do odbiorcy usług i odbywa się na jego koszt, natomiast założenie plomb na podejściu pod wodomierz należy do MPWiK S.A.,
 - MPWiK S.A. dokona przeglądu instalacji w celu stwierdzenia zgodności z niniejszą dokumentacją projektową oraz zaplombowania przez MPWiK S.A.,
 - odczytów wodomierzy dokonuje MPWiK S.A. na warunkach określonych umową, za dodatkową opłatą określoną w cenniku usług,
 - MPWiK S.A. może świadczyć odpłatnie usługi w zakresie montażu, wymiany, legalizacji dodatkowych wodomierzy odliczających,
 - do instalacji nie wolno przełączać innych przyborów sanitarnych posiadających odpływ do instalacji kanalizacyjnej.
21. Niniejsze warunki przyłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnej nie dotyczą przedstawionej na sytuacji kanalizacji deszczowej, związanej z odwodnieniem przedmiotowej nieruchomości.