

Leszno, dn. 08-02-2021 r.

WEO21E028464

**BIURO PROJEKTOWE**  
**Firma „Kowalewski”**  
**ul. Wojska Polskiego 26**  
**63-900 Rawicz**

Dotyczy: uzgodnienia nr 8 projektu budowy przyłącza wodociągowego w m. Rawicz  
dz. nr 2811/2.

Na terenie projektowanej budowy przyłącza wodociągowego znajdują się urządzenia elektroenergetyczne nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:  
Zachować odległości projektowanej budowy przyłącza wodociągowego od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

Na czas trwania robót kable nN-0,4 kV należy zabezpieczyć w sposób wykluczający jakikolwiek dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzić ręcznie.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.

— Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

— Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 61.11 zł plus obowiązujący podatek VAT.

ENEa Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Leszno  
Dział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
**Piotr Kurawa**

Spr. prowadzi:  
Grzegorz Piotrowiak  
Tel. (65) 315 21 37

**Centrala**  
ENEa Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl