

*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II***Nazwa Pomieszczenia* **Kuchnia oddziałowa - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/ 1**      *Powierzchnia* **15,1**      *Segment* **-**

**Wykończenie budowlane**      gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
    okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m  
    posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**      gniazda wtykowe 230 V  
    oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx

**Instalacje teletechniczne**      gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.**      wymagana temperatura: +20°C  
    ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**      do umywalki  
    do urządzeń technologicznych  
    do zlewozmywaka

**Instalacja C.W.**      do umywalki  
    do zlewozmywaka

**Wentylacja**      wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
-	Lodówka	810x700x1980	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Szafka meblowa 60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa narożnikowa 80	800x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa narożnikowa wisząca 80	800x600x600	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa pod umywalkę60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa pod zlewozmywak 80	800x600x850	2	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa wisząca 60	600x300x600	2	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa wisząca 80	800x300x600	2	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
	Zmywarka z funkcją wyparzania i zmiękczacem automatycznym wody	630 x 562 x 825	1	HANDEL		

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/ 2****Powierzchnia 19,6****Segment**

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	-	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/ 3** Powierzchnia **2,5** Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/ 4**Powierzchnia **2,5**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/ 5** Powierzchnia **19,3** Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	-	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/ 6****Powierzchnia 19,2****Segment**

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	-	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	



**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/ 7**Powierzchnia **2,5**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypośażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/ 8**Powierzchnia **2,6**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/ 9</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>19,2</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	-	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój 3-łóżkowy - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/10</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>19,2</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		3			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmentowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	3	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	3	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 3- stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	-	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	3	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/11**Powierzchnia **2,6**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		



Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka NPS - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/12**Powierzchnia **3**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Sala Intensywnego Nadzoru - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/13,14** Powierzchnia **44,8** Segment

**Wykończenie budowlane** fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
odbojnice naścienne  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę  
posadzka antyelektrostatyczna

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
instalacja zasilania rezerwowego IT  
oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko  
instalacja kodowa (kontrola wejść)  
instalacja przyzywowa  
instalacja zasilania CCTV

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do umywalki z baterią bezdotykową

**Instalacja C.W.** do umywalki z baterią bezdotykową

**Klimatyzacja** filtry p/bakteryjne przy nawiewie  
t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

**Gazy medyczne** próżnia: do punktu poboru w panelu  
sprężone powietrze: do pkt. poboru w panelu  
tlen: do punktu poboru w panelu

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	4		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechyłem bocznym	-	4	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	4	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy OVA ścienny z szafką wiszącą na aparaturę (kaseton z wyposażeniem szynowym)	ok.2000x320x200	4	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	3		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	4	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	4	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	4	ŁOMIANKI	-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	4	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	2	ALVO	2-346

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka personelu - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/15** Powierzchnia **2,6** Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/16**Powierzchnia **2,8**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Sala Poznieczuleniowa - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/17** Powierzchnia **19,2** Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V instalacja zasilania rezerwowego IT oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej, min. 2 gniazda RJ45 /stanowisko instalacja kodowa (kontrola wejść) instalacja przyzywowa instalacja zasilania CCTV
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki z baterią bezdotykową
<b>Klimatyzacja</b>	filtry p/bakteryjne przy nawiewie t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w panelu sprężone powietrze: do pkt. poboru w panelu tlen: do punktu poboru w panelu

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Kardiomonitor wielofunkcyjny	-	2		Physio-Control 202	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Łóżko wielofunkcyjne elektryczne z barierkami, pilotem, półką, przechyłem bocznym	-	2	STIEGELMEYER	SICURO TERA	
-	Materac przeciwoleżeniowy zmiennociśnieniowy (pompa, pokrowiec)	-	2	STIEGELMEYER	IMPULSE	
-	Panel elektryczno-gazowy OVA ścienny z szafką wiszącą na aparaturę (kaseton z wyposażeniem szynowym)	ok.2000x320x200	2	TechMed	ISA9000	
-	Parawan w systemie sufitowym z zasłoną antybakteryjną	2,5	1		-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa do żywienia dojelitowego	-	2		-
-	Pompa infuzyjna jednotorowa	-	2	HANDEL	-
-	Pulsoksymetr przenośny	-	1	HANDEL	-
-	Respirator objętościowo - zmienny	-	1	Ekomark	-
-	Ssak próżniowy	-	2	ŁOMIANKI	-
-	Szafka przyłóżkowa (z blatem bocznym)	400x500x810	2	STIEGELMEYER	VELO
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek ratowniczy z czterema szufladami i wyposażeniem	720x720x985	1	ALVO	2-346

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój 2-łóżkowy - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/18</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>15,5</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V gniazdo wtykowe 230 V, do oprawy oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m3/h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	2	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	2	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 2-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	3200x160/165	1	TechMed	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	



**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	2	STIEGELMEYER	VELO
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/19**Powierzchnia **5,1**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka personelu - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/20** Powierzchnia **2,8** Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -  
*Nazwa Pomieszczenia* **Pokój lekarzy - VII Piętro**  
*Numer Pomieszczenia* **8/21** *Powierzchnia* **19,2** *Segment*

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 4

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		4	HANDEL		
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	4	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/90 0	1	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	3	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	4	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój Konsultanta - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/71</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>15,4</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 1

### Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapczan	ok.2000x600x450/90 0	1	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój lekarzy - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/72**Powierzchnia **15,4**

Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie fluorescencyjne ogólne i miejscowe  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do umywalki

**Instalacja C.W.** do umywalki

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 3

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		3	HANDEL		
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	3	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapota pczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	3	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	3	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój Oddziałowej - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/73</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>15,4</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną gniazda wtykowe 230 V posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 2

## Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Łódówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	2	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa 60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa do zabudowy łódówki podblatowej 60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa pod umywalkę 60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa wisząca 60	600x300x600	3	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -  
*Nazwa Pomieszczenia* **Pokój badań czynnościowych - VII Piętro**  
*Numer Pomieszczenia* **8/74** *Powierzchnia* **15,5** *Segment*

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 3
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru na ścianie tlen: do pkt. poboru na ścianie

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Biurko lekarskie.	ok.1300x620x780	2	HANDEL	-	
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
-	Kozetka do badań lekarskich.	ok.1850x550x500	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		2			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	2	HANDEL	-	
	Stolik zabiegowy	705 x 381 x 835	1			
-	Taboret obrotowy.	-	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			



**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	2	HANDEL	-
---	---	---	---	--------	---

---

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Sala zabiegowa - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/74b**      **Powierzchnia 15,4**      **Segment**

**Wykończenie budowlane**      fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**      do urządzeń technologicznych  
gniazda wtykowe 230 V  
instalacja zasilania rezerwowego IT  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne**      gniazdo sieci komputerowej

**Instalacje C.O.**      wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan**      do umywalki z baterią bezdotykową  
do zlewozmywaka

**Instalacja C.W.**      do umywalki z baterią bezdotykową  
do zlewozmywaka

**Wentylacja**      wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 2

**Gazy medyczne**      próżnia: do punktu poboru na ścianie  
sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie  
tlen: do pkt. poboru na ścianie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Aparat EKG	-	1	HANDEL	-	
-	Aparat RR	-	1		-	
-	Biurko lekarskie.	ok.1300x620x780	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Fotel do pobierania krwi.	-	1	HANDEL	-	
	Krzesło szpitalne		1			
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Stojak na kroplówki na kółkach	550x55	1		
	Stolik zabiegowy	705 x 381 x 835	1		
-	Szafa lekarska	1064 × 435 x 1760	2		
	Szafka przyścienna dwukomorowa	800×600×890	1	TRIBO	3208
-	Szafka przyścienna stojąca ze zlewozmywakiem	800x600x890	1	TRIBO	-
-	Taboret obrotowy.	-	1		-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek oddziałowy	645x425x905	1	TechMed	

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	<b>-</b>
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Pokój przygotow. Pielęgniarek - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>8/75</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>10,2</b> <i>Segment</i>

<b>Wykończenie budowlane</b>	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Instalacja C.W.</b>	do umywalki do zlewozmywaka
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL		
-	Szafka przyścienna stojąca z umywalką	600x600x890	1	TRIBO	-	
-	Szafka przyścienna stojąca z zabudową lodówki	600x600x890	1	HANDEL	-	
-	Szafka przyścienna stojąca ze zlewozmywakiem	800x600x890	1	TRIBO	-	
-	Szafka wisząca	800x300x600	1	TRIBO		
	Szafka wisząca	600x300x600	2	TRIBO		

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

-	Szafka zamykana na klucz.	ok.400x500x2000	3	HANDEL	-
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Punkt pielęgniarski - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/76 Powierzchnia 6,2 Segment**

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej  
instalacja przyzywowa-centralka  
instalacja zasilania CCTV-odbiór podglądu kamer

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 1

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Centralka pielęgniarska	-	1		-	
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Lada zabudowana	-	1		-	
-	Monitor modułowy pozwalający mierzyć podstawowe parametry funkcji życiowych.	-	2	HANDEL	-	
-	Skaner do kodów paskowych	-	1		-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )	-	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Brudownik - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/77**Powierzchnia **10,3**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną  
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 400 V, do urządzeń technologicznych  
gniazdo wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 300 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do kratki ściekowej  
do króćców  
do urządzeń technologicznych  
do zlewu

**Instalacja C.W.** do króćców  
do zlewu

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Myjnia-dezynfektor do urządzeń sanitarnych i utensyliów	500x450x1730	1	Unitechnika	Meiko Topline 20	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy do przechowywania czystych naczyń sanitarnych (baseny, kaczki).	ok.800x300x1800	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Wózek do worków foliowych pojedynczy 60l	415x440x1050	2	ALVO	2-100-4	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Pomieszczenie porządkowe - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/79** Powierzchnia **2,8** Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne akrylowe  
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do kratki ściekowej  
do króćców  
do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

**Instalacja C.W.** do króćców  
do zlewu na wysokość 50 cm od posadzki

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa na sprzęt porządkowy i środki czystości	-	1	TRIBO	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wózek sprzątacza	1040 x 510 x 1100	1		WSP-03	
-	Zlew porządkowy ze stali nierdzewnej	min.600x600x500	1	HANDEL	-	montowany na wysokości 50 cm od posadzki



Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Magazyn brudny - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/79a** Powierzchnia **2,7** Segment

**Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C

**Instalacja wod - kan** do umywalki

**Instalacja C.W.** do umywalki

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.100 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Regał magazynowy metalowy, malowany proszkowo l=1200 mm	ok.1200x600x2000	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Pokój 1- łóżkowy - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/80****Powierzchnia 11,6****Segment**

<b>Wykończenie budowlane</b>	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnice naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m <sup>3</sup> /h na osobę, ilość osób 1
<b>Gazy medyczne</b>	próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	1	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	1	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	1	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu boczego)	430 x 410 x 210	1	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/80a**Powierzchnia **3**

Segment

<b>Wykończenie budowlane</b>	malowanie emulsyjne sufitu okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx
<b>Instalacje teletechniczne</b>	instalacja przyzywowa
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +24°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Instalacja wod - kan</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Instalacja C.W.</b>	do przyborów sanitarnych
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Siedzisko ścienne składane aluminium z podporą dla NPS	407x360x480	1	Delabie	510400	
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

**Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II -****Nazwa Pomieszczenia Pokój 1- łóżkowy - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/82****Powierzchnia 11,6****Segment****Wykończenie budowlane**

fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
 gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
 odbojnice naścienne  
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne**

gniazda wtykowe 230 V  
 oświetlenie nocne i miejscowe w oprawie szpitalnej  
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne**

gniazda sieci komputerowej w oprawie nadłóżkowej, min.1 gniazdo RJ45 /stanowisko  
 instalacja odbioru sygnału telewizyjnego TV  
 instalacja przyzywowa

**Instalacje C.O.**

wymagana temperatura: +24°C  
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja**

wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m<sup>3</sup>/h na osobę, ilość osób 1

**Gazy medyczne**

próżnia: do punktu poboru w oprawie szpitalnej  
 sprężone powietrze: 1 pkt w oprawie szpitalnej  
 tlen: do punktu poboru w oprawie szpitalnej

**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Krzesło szpitalne		1			
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
	Łóżko szpitalne z barierkami, leże 4-segmenowe, blokada kół	2000 x 900 x 550/1010	1	STIEGELMEYER	DEKA	
-	Materac w pokrowcu zmywalnym do łóżka szpitalnego	2000x880x100	1	STIEGELMEYER	-	
-	Oprawa szpitalna 1-stanowiskowa OVA(kaseton elektryczno-gazowy naścienny w układzie poziomym)	1600x160/168	1	TechMed	ISA9000	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Stolik	-	1	HANDEL	-	
	Szafka przyłóżkowa (bez blatu bocznego)	430 x 410 x 210	1	STIEGELMEYER	VELO	
-	Telewizor LCD o przekątnej 32"	-	1	HANDEL	-	

**Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA**

Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
Wieszak ścienny.		1		

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Łazienka - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/82a**Powierzchnia **3**

Segment

**Wykończenie budowlane** malowanie emulsyjne sufitu  
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +24°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Instalacja wod - kan** do przyborów sanitarnych

**Instalacja C.W.** do przyborów sanitarnych

**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min.150 m3/h, podciśnienie

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zasłona do kabiny z materiału tekstylnego wodoodpornego, antybakteryjna z konstrukcją zawieszenia	-	1	HANDEL		

*Dział* **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -*Nazwa Pomieszczenia* **Magazyn czysty - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/83** *Powierzchnia* **7,7** *Segment***Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m<sup>3</sup>/h**Wyposażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa magazynowa metalowa, malowana proszkowo	1200x600x2000	6	TRIBO	-	



Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II** -Nazwa Pomieszczenia **Pokój dzienny - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/83a** Powierzchnia **18,3** Segment

**Wykończenie budowlane** fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego  
gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną  
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

**Instalacje elektryczne** gniazda wtykowe 230 V  
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

**Instalacje teletechniczne** gniazda sieci komputerowej

**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +20°C  
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

**Wentylacja** wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła min.30 m3/osobę, ilość osób 3

**Wypozażenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Krzesło ze stelażem metalowym lakierowanym, siedzisko profilowane		4	HANDEL		
-	Regał biurowy z szafkami zamykanymi	-	1	HANDEL	-	
	Stół biurowy	1500×600×780	1	HANDEL		
-	Telewizor LCD o przekątnej 60"	-	1	HANDEL	-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

---

<i>Dział</i>	<b>O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP II</b>	<b>-</b>
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	<b>Komunikacja - VII Piętro</b>	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	<b>VII/1</b>	<i>Powierzchnia</i> <b>113,6</b> <i>Segment</i>

---

<b>Wykończenie budowlane</b>	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnico-poręczce naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
<b>Instalacje elektryczne</b>	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
<b>Instalacje teletechniczne</b>	punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
<b>Instalacje C.O.</b>	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
<b>Wentylacja</b>	wentylacja kanałowa ciągła min. 1 wym/godz.

---