

Poznań, dnia 20.04.2023 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA OPINI TECHNICZNEJ WINDY OSOBOWEJ
HYDRAULICZNEJ O NR FABRYCZNYM 056/11/09/EX – KONCEPCJA PRZEBUDOWY
KOMUNIKACJI W PRZYZIEMIU BUDYNKU COLLEGIUM MAIUS FREDRY 10 W POZNANIU.**

Winda osobowa panoramiczna – hydrauliczna o nr fabrycznym 056/11/09/EX / nr UDT N 3119004289 / 630 kg. rok produkcji 2009r. ilość przystanków 6.

W obecnym stanie w/w winda nie spełnia warunków technicznych obniżenia zjazdu o (ponad 30 cm) od najniższego przystanku tj. (-1 piwnica).

Problemem jest: tłok który nominalnie został zaprojektowany dla pracy w/w dźwigu – wysokość podnoszenia i opuszczania kabiny, liny nośne, program sterowania, przewody sterowe, dźwig zamontowany jest na konstrukcji osadzonej w podszybiu.

Konieczność przeprojektowania konstrukcji dla nowego dźwigu, wymiana tłoka na dłuższy, pogłębić podszybie, uzyskać zgodę UDT. Można zastosować nowy dźwig elektryczny (obecnie jest hydrauliczny).

Specjalista
ds. urządzeń dźwigowych

Sebastian Czekański