



LEGENDA:

ISTNIEJĄCE

- budynek Collegium Polonicum
- wejście główne
- drogi ewakuacyjne
- wyjścia ewakuacyjne z budynku
- wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 użytkowników
- K-3 klatki schodowe obudowane
- K-2 klatki schodowe otwarte
- SZ-4 schody zewnętrzne
- HP 25 HP 33 hydranty

NOWE - DO WPROWADZENIA

- oddzielenia pożarowe z przejściami między strefami
- drzwi pożarowe na drogach ewakuacyjnych
- drzwi pożarowe do dźwigów osobowych
- drzwi pożarowe nie będące drogą pożarową
- brak właściwego oddzielenia pożarowego stref
- przekroczona maksymalna odległość przejścia ewakuacyjnego

nazwa inwestycji	COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH UL.KOŚCIUSZKI 1, 69-100 SŁUBICE, działki: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3		
inwestor	UNIwersytet im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. WIENIAWSKIEGO 1, 67-712 POZNAŃ		
jednostka projektowania:	<div><div></div><div>Tomasz Durniewicz architekt <small>sp. z o.o.</small></div></div>		
autor ekspertyzy:			
rzeczoznawca do spraw budowlanych	dr inż. Jerzy Zielonacki upr. CRRB poz.88/03/R/C, WKP/BO/5892/01		
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń pożarowych	mgr inż. Ryszard Zaguła upr. 195/93		
temat opracowania	EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ (§2.2 warunków technicznych)	data	grudzień 2018r
treść rysunku	Rzut: POZIOM +1 piętro 1	skala	1:250
<small>projekt architektoniczny rozpatrywany łącznie z projektami branżowymi własność prawa zastrzeżone / powielanie lub wykorzystywanie bez zgody właściciela dokumentacji jest zabronione</small>			
	stadium	ET	numer rysunku/stroina
			A.01.4