



Legenda

AVNC	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LVNC3/S/ERS 3W
EV1	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED HV1SA/RS + TERMOSTAT
EV2	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED /FB1/S/ERS
C.SSP	Centrala sygnalizacji pożarowej
C.SOD	Centrala oddymiania
DOR-4046	Optyczna czujka dymu DOR-4046
ROP-4001M	Optyczna czujka dymu DOR-4046 montowana w przestrzeni sufitu podwieszanego + wskaźnik zadziałania WZ-31
ROP-4001M	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
SAL-4001	Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001
ACR-4001	Adapter urządzeń radiowych ACR-4001
DUR-4047	Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047
DDS 54/500 1A	Siłownik klapy oddymniającej (24V, 2A)
PP-62	Przycisk przewietrzania PP-62
PO-63	Przycisk oddymiania PO-63
EKS-4001	Element kontrolno-sterujący EKS-4001

Inwestor: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW			Tytuł rys.: 	
---	--	--	---	--