

LEGENDA:

- INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ.
- (H1) PION WODY PPOŻ. DO HYDRANTÓW HP25
- ☒ HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY DN25
Z WĘZEM DŁUGOŚCI 30m I GAŚNICĄ

OZNACZENIA RUR

DN 25 - DN 80 - (rury stalowe ocynkowane,
łączone za pomocą gwintowania)

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE - OTWORY
WYPEŁNIĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ
- ZAWÓR HYDRANTOWY MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI
1,35m OD GOTOWEJ PODŁOGI
- SCHEMAT PODŁĄCZENIA HYDRANU

