



LEGENDA:

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja hydrantowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (nad posadzką)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (pod posadzką)
- Podejścia kanalizacji sanitarnej
- Instalacja skroplin (zasyfonować, syfon z zamknięciem przy braku wody jak najbliższe urządzenia)
- Hydrant przeciwpożarowy DN25 + gaśnica

- K1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej
- W1 Pion wody zimnej
- HP1 Instalacja hydrantowa
- Sk3 Pion skroplin

UWAGA:

- wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie
- przejścia przez strefy pożarowe - otwory wypełnić masą uszczelniającą, a na rurach kanalizacyjnych zastosować przejścia systemowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m2]	PROJEKTOWANA POSADZKA	PROJEKTOWANY SUFIT	SUFITU PODŁ. H STROPU
0.01	KOMUNIKACJA	8,44	ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	STROP ISTN.	3,33
0.02	KOMUNIKACJA	15,20	ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	STROP ISTNIEJĄCY	
0.03	HALL WEJŚCIOWY	34,25	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 3,89
0.04	WINDA	4,49			
0.05	KOMUNIKACJA	12,15	POSADZKA CERAMICZNA, OTWORZONA NA WZÓR HIST.	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	2,68 3,89
0.06	KOMUNIKACJA	5,68	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,90 3,32
0.07	WC	3,08	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,90 3,38
0.08	POM. SOCIALNE	8,31	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,90 3,31
0.09	BIURO	22,36	WYKŁADZINA	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	2,90 3,31
0.10	ZAPLECZE POM. WARSZTAT	23,35	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,91 4,05
0.11	POM. WARSZTATOWE	42,59	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,91/3,50 4,05
0.12	FOYER	70,37	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 4,05
0.13	INFOKASA, SKLEPIK	13,54	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,90/3,50 4,05
0.14	SZATNIA	6,16	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,90/3,50 4,05
0.15	KOMUNIKACJA	6,20	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY	2,60 3,03
0.16	WC DLA NP	4,46	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,60 4,05
0.17	PRZEDSIÓNEK WC M	4,14	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,60 3,09
0.18	WC M	7,06	GRES	SUFIT PODWIESZANY	2,60 3,09
0.19	PRZEDSIÓNEK WC D	8,18	GRES	TYNK	2,34 2,34
0.20	WC D	6,23	GRES	TYNK	2,34 2,34
0.21	POM. PORZ.	2,43	GRES	TYNK	2,83
0.22	KŁATKA SCHODOWA	14,94	LASTRYKO	STROP ISTNIEJĄCY	
0.23	KOMUNIKACJA	9,64	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 4,05
0.24	SALA WYSTAWOWA	134,32	LASTRYKO	DREWNIANY ISTNIEJĄCY	3,83/4,07 4,07
0.25	POM. WYSTAW	15,67	LASTRYKO	DEKORACYJNY "FALA"	3,42
0.26	POM. WYSTAW	9,17	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,70 4,07
0.27	POM. WYSTAW	23,21	LASTRYKO	SUFIT DEKORACYJNY	3,61 4,07
0.28	POM. WYSTAW	25,33	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 4,05
0.29	POM. WYSTAW	46,06	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 4,05
0.30	POM. WYSTAW	58,52	LASTRYKO	SUFIT MULTIMEDIALNY	3,77/2,22 4,10
0.31	POM. WYSTAW	15,38	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	2,80 3,08
0.32	POM. WYSTAW	37,69	LASTRYKO	PANELE G-K NA PODKONSTRUKCJI	2,60 3,44
0.33	KOMUNIKACJA	9,47	ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI		
0.34	KŁATKA SCHODOWA	13,54	LASTRYKO	STROP ISTNIEJĄCY	
0.35	SALA	65,74	POSADZKA CERAMICZNA, OTWORZONA NA WZÓR HIST.	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,50 3,89
0.36	POM. WYSTAW	57,62	LASTRYKO	JELE DEKORACYJNE NA PODKONSTRUKCJI	3,98
0.37	SALA	22,96	LASTRYKO	SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY	3,30 3,98
0.38	POM. WYSTAW	10,43	LASTRYKO	ANELE DEKORACYJNE KASETONY 60X6	3,60 4,05
0.39	POM. WYSTAW	20,29	LASTRYKO	ANELE DEKORACYJNE KASETONY 60X6	3,80 4,05
0.40	POM. AKUSTYCZNE	10,28			3,89
SUMA POWIERZCHNI		908,93			

LS

LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O. SP. K.
tel: kom. 603 950 959, tel. biuro 607 725 026
NIP: 8943140693, REGON: 383080143
adres: ul. Myśliwskiego 10, 64-070 Wrocław
e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl

temat:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU."

inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wileńskiego 1
61-712 Poznań

lokalizacja:

Obreń: 51
Działki nr: 34/2, 33/2
ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys:

PROJEKT WYKONAWCZY - RZUT KONDYGNACJI 0 - INSTALACJE WOD.-KAN., PPOŻ

branża:

PROJEKTANT:
mgr inż. Marcin Wesolowski
nr upr. 341/DOŚ/11

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Marcin Rektut
nr upr. DOŚ/0201/PWS/19

OPRACOWANIE:
mgr inż. Paweł Zapala

INSTRALACJE SANITARNE

podpis:

podpis:

podpis:

skala rys.

1:100

data

09.2022r.

nr rys.

S-02