



— INSTALACJA HYDRANTOWA PPOŻ.

-  HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY DN25
Z WĘŻEM DŁUGOŚCI 30m I GAŚNICĄ

DN 25 - DN 80 - (rury stalowe ocynkowane,
łączone za pomocą gwintowania)

- WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE - OTWORY WYPEŁNIĆ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ
- ZAWÓR HYDRANTÓW MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,35m OD GOTOWEJ PODŁOGI



	<p>LS PROJEKT PROJEKCIOWANIE ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.SP.K. ul. tel. kom. 603 950 959, tel. biuro 607 725 026 NIP: 8943140693, REGON: 38308043 adres: ul. Myślarska 19, 54-079 Wrocław e-mail: biuro@lsprojekt.pl, www.lsprojekt.pl</p>	
<p>temat:</p>	<p>PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA PRZYJAZNI BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU."</p>	
<p>inwestor:</p>	<p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań</p>	
<p>lokalizacja:</p>	<p>Obręb: 51 Działki nr: 34/2; 33/2 ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań</p>	
<p>tytuł rysa PROJEKT WYKONAWCZY - RZUT KONDYGNACJI 5 - INSTALACJE PPOŻ.</p>		
<p>branża</p> <p>INSTALACJE SANITARNE</p>	<p>PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Wesolowski nr upr. 341/DOS/11</p> <p>SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Rekut nr upr. DŚ/00201/PWB5/19</p> <p>OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł Zapala</p>	<p>podpis:</p> <p>podpis:</p> <p>podpis:</p>
<p>skala rys.</p> <p>1:100</p>	<p>data</p> <p>09.02.202r.</p>	<p>nr rys.</p> <p>S-07</p>