

Katowice, dnia 12 listopada 2024 roku

WPZ.52840.4.153.2024.MO

POSTANOWIENIE

Na podstawie treści art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 roku, poz. 572) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 roku, poz. 275 z późniejszymi zmianami), w związku z §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku przekazanego w dniu 18 października 2024 roku do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przez Pawła Królikowskiego (występującego w przedmiotowej sprawie jako pełnomocnik ustanowiony przez Dyrektora Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach), dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa w zakresie zapewnienia drogi pożarowej do opisanego obiektu budowlanego usytuowanego w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 65, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku B wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem B i budynkiem A w ramach utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach ul. Panewnicka 65*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Pawła Królikowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego - mgr inż. Stanisława Nardelli,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagania zawartego w zapisach §12 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącego konieczności oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany budynku o pięć metrów, w sposób zamienny w stosunku do określonego w przepisie, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w opracowaniu, w szczególności wskutek:

- 1) realizacji wszystkich trzynastu zadań wskazanych w stosownym postanowieniu wydanym przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w piśmie o znaku sprawy: WPZ.52840.1.321.2024.MO,
- 2) doprowadzenia drogi pożarowej z dwoma zaprojektowanymi sięgaczami manewrowymi od strony ulicy Medyków w Katowicach do analizowanego obiektu budowlanego w sposób graficznie wskazany na załączonym do ekspertyzy rysunku mapy sytuacyjnej,
- 3) połączenia drogi pożarowej z poszczególnymi wyjściami z rozpatrywanego obiektu szpitalnego, utwardzonymi dojazdami o szerokości co najmniej półtora metra oraz

dlugości nie większej niż pięćdziesiąt metrów, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej części budynku,

- 4) oznakowania ustalonego przebiegu drogi pożarowej oraz wyznaczonych sięgaczy manewrowych, pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa według wzorów określonych w treści PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.

Pozostałe aktualnie obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w przepisach przeciwpożarowych oraz techniczno – budowlanych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126 i art. 107§4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w związku z uwzględnieniem wniosku strony w całości.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

- 1) Paweł Królikowski
ulica Dereni 24c
40-750 Katowice (ZPO),
- 2) KMPSP w Katowicach (PO),
- 3) a/a.