

10. WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 9096/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiochirurgii - prace budowlane wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: 138/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **10WSzKzP SPZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o przedłużenie terminu składania ofert ,ponieważ na 5.12.25 nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich ofert cenowych na cały asortyment wyposażenia oddziału Kardiologii I Kardiochirurgii oraz dokonać rzetelnej wyceny . Poza tym proszę o doprecyzowanie czy to Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu wyrobów medycznych nie powinno być wystawione przez producenta wyrobów medycznych. Żadna Firma wykonawcza- budowlana, które realizuje roboty budowlane nie posiada takich dopuszczeń do obrotu wyrobami medycznymi (a jeśli jakieś posiadają to są to pewnie nieliczne firmy). Proszę o doprecyzowanie jak ma wyglądać -wzór takiego Oświadczenia Wykonawcy o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - dotyczy wyposażenia socjalno-biurowego .oraz biurowo-

administracyjnego. Czy Zamawiający przychylił by się do prośby ,aby karty katalogowe wyrobów medycznych i wyposażenia informatycznego były złożone na wezwanie lub po wyłonieniu Wykonawcy? Wykonawca będzie miał wtedy więcej czasu ,aby rzetelnie przygotować dokumenty. Poza tym ,czy te oświadczenia Wykonawcy ,które przytoczyłam powyżej mogłyby być również złożone na wezwanie lub po wyłonieniu Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.12.2025 r. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu – dot. wyrobów medycznych wystawionego przez producenta. Przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć Wykonawca, który składa ofertę. Oświadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - dotyczy wyposażenia socjalno-biurowego oraz biurowo-administracyjnego znajduje się w dokumentach postępowania – załącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga, aby:

- katalog/folder/ karta produktu/opis przedmiotu zamówienia potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego asortymentu tj. wyrobów medycznych i wyposażenia informatycznego,
- oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dot. wyposażenia socjalno-biurowego i biurowo-administracyjnego,
- oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeni do obrotu – dot. wyrobów medycznych

były złożone wraz z ofertą, zgodnie z zapisami SWZ pkt. 10.1 pkt. 1 - 3 tabeli.

Aktualne oświadczenie (załącznik nr 8 do SWZ) Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl.

Pytanie nr 2

Otóż w przedmiarze robót branży budowlanej Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii jest informacja zaznaczona na czerwono: „NALEŻY WYCENIĆ ROBOTY BEZ WYPOSAŻENIA TJ. BEZ POZYCJI 45-56 I 98-102, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W PRZEDMIARZE WYPOSAŻENIA” natomiast w projekcie budowlanym znajdują się pliki na temat wyposażenia. Proszę o informacje czy Wykonawca ma ująć wyposażenie w ofercie???? podane w projekcie budowlanym

Odpowiedź Zamawiającego:

Z przedmiaru robót budowlanych Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii wykreślono wyposażenie, aby uniknąć jego podwójnej wyceny. Elementy te zostały już ujęte w osobnym dokumencie „Formularz cenowy-Wyposażenie Kardiochirurgia”.

Całość wyposażenia dla całej inwestycji została zebrana w dwóch formularzach – Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz Formularz cenowy- Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ), które należy złożyć wraz z ofertą. W wyżej wymienionych załącznikach znajduje się kompletny wykaz wyposażenia podlegającego wycenie.

Pytanie nr 3

1. Proszę o potwierdzenie, iż załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy.
2. Gwarancja na roboty budowlane oraz wyposażenie jest określona, a jak w przypadku urządzeń np. centrale wentylacyjne?
3. Czy serwisowanie wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych wchodzi w zakres przetargu, czy Zamawiający przewiduje serwisować we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Tak, Zamawiający potwierdza, że załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy.

Ad. 2. Gwarancja w przypadku central wentylacyjnych jest taka sama jak dla robót budowlanych.

Ad. 3. Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zalecane przez Producenta ponosi Wykonawca wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Pytanie nr 4

Czy Oświadczenie Wykonawcy o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - dotyczy wyposażenia socjalno-biurowego oraz biurowo-administracyjnego oraz Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych wystarczy jak prześlemy na załączniku nr 8 załączonym do postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dwa odrębne oświadczenia tj. oświadczenie o realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – dotyczy wyposażenia socjalno – biurowego oraz biurowo - administracyjnego (załącznik nr 8 do SWZ) oraz do złożenia oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu - dotyczy wyrobów medycznych.

Aktualne oświadczenie (załącznik nr 8 do SWZ) Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl

Pytanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuszcza zamiany płaszcza aluminiowego na płaszczy ocynkowany na dachu.
2. W budynku kardiologii mamy zdemontować 11 jednostek wewnętrznych klimatyzacji. Prosimy o informację co z jednostkami zewnętrznymi tych układów oraz z rurą? Gdzie znajdują się jednostki zewnętrzne?
Brak informacji w projekcie.
3. Prosimy o udostępnienie przykładowych kart katalogowych urządzeń – central, agregatów, klimatyzatorów etc

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza i wymaga złożenia oferty zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 2 Wykonawca dokona demontażu jednostek zewnętrznych wraz z instalacją rurową. Trzy jednostki

zlokalizowane są na dachu, a cztery na elewacji budynku. Dwie ze wskazanych jednostek znajdujących się na elewacji należy zdemontować pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, a następnie przekazać je Zamawiającemu.

Ad. 3 Projekt został opracowany w 2022/2023 na urządzeniach i materiałach dostępnych na rynku. Zamawiający udostępnia plik: Kardiologia - centrale. rar. Załączone pliki stanowią charakter poglądowy. W/w dokument tj. „Kardiologia - centrale. rar” Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl. W/w dokumentację należy pobrać z platformy e-propublico.pl i zapisać na pulpicie komputera (pliku) aby ją otworzyć.

Pytanie nr 6

Proszę o udostępnienie szczegółowych danych doborowych centrali NW1 w budynku kardiologii.

Obecne dane nie pozwalają na właściwy dobór centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia plik Kardiologia - centrala wentylacyjna. Załączony plik stanowi charakter poglądowy. W/w dokument Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl

Pytanie nr 7

W związku z analizą dokumentacji technicznej dot. postępowania "Przebudowa infrastruktury kardiologicznej w Klinice Kardiologii i Kardiologii - prace budowlane wraz z zakupem i montażem wyposażenia oraz częściowym zakupem i montażem sprzętu medycznego" uprzejmie wnioskujemy o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia przedmiary w formacie ATH: Kardiologia- br. budowlana PRD, Kardiologia- br. elektryczna PRD, Kardiologia- br. sanitarna PRD, Kardiologia- br. budowlana PRD, kardiologia- br. elektryczna PRD, Kardiologia- br. sanitarna PRD.

W/w dokumenty tj. plik „Przedmiary w formacie ATH.zip” Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl

Pytanie nr 8

Proszę o doprecyzowanie czy Wykonawca musi dostarczyć tylko wyposażenie ,które Zamawiający przedstawił w formularzach cenowych -Kardiologia i Kardiologia, czy również wyposażenie przedstawione w całej dokumentacji postępowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca musi dostarczyć wyłącznie wyposażenie przedstawione w Formularzu cenowym - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz w Formularzu cenowym - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie nr 9

Pytanie wzór umowy § 13 ust. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% łącznej wartości netto umowy określonej w § 9 ust. 1 Umowy.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 10

Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji wyposażenia, które zawarte jest w formularzu cenowym Kardiologia. W dokumentach poza zestawieniami ilościowymi brakuje specyfikacji opisującej wyposażenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacje wyposażenia zawarte w formularzu cenowym Kardiologia znajdują się w pliku Dokumentacja projektowa Kardiologia - załącznik nr 16 do SWZ- 5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE- TECHNOLOGIA MEDYCZNA- wyposażenie technologiczne, meble biurowe, meble medyczne i specjalistyczne.

W/w dokumentację należy pobrać z platformy e-propublico.pl i zapisać na pulpicie komputera (pliku) aby ją otworzyć.

Pytanie nr 11

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym wyposażenia oraz prac budowlanych w zakresie kardiologii i kardiologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

Wyposażenie Kardiochirurgia

W udostępnionej tabeli ofertowej "Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiochirurgia" wyszczególnione wyposażenie nie pokrywa się z udostępnionymi przedmiarami (w przedmiarach pozycje dot. wyposażenia zostały przekreślone) i ujętymi w folderze (4 TECH MED > 4 Zestawienie sprzętu > PDF) zestawieniami sprzętu dla ETAPU I i ETAPU II.

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które należy ująć w ofercie, to wyłącznie te zawarte w "Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiochirurgia".

Wyposażenie Kardiologia

W udostępnionej tabeli ofertowej "Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiologia" wyszczególnione wyposażenie nie pokrywa się z udostępnionymi przedmiarami (w przedmiarach pozycje dot. wyposażenia zostały okrojone wyłącznie do tablic informacyjnych) oraz z zestawieniami ujętymi w folderze "2. Technologia medyczna" > plik "86_95_zestawienie ilościowe.pdf"

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie, które należy ująć w ofercie, to wyłącznie te zawarte w "Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiologia".

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie, które należy ująć w ofercie to wyłącznie te zawarte w plikach Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ).

Inwentaryzacja istniejącego stanu

W udostępnionej dokumentacji brakuje inwentaryzacji istniejącego stanu piętra VI w budynku nr 3 wraz z wyszczególnieniem na rzutach elementów przewidzianych do rozbiórki dla tematu "Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb działu intensywnego nadzoru kardiologicznego w bud. nr 3, piętro VI - strona północna budynku" - prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rysunku PW_A_02 POZIOM 6 (lewa strona) znajdującym się w pliku Dokumentacja projektowa Kardiologia- załącznik nr 16 do SWZ- 1. Architektura- PDF są zaznaczone ściany istniejące, projektowane, elementy do rozbiórki. Zamawiający dodatkowo udostępnia plik: Inwentaryzacja 6 piętra-kardiologia.

W/w dokument tj. plik „Inwentaryzacja 6 piętra-kardiologia.” Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl

Dostęp do windy podczas prowadzenia robót

Prosimy o informację, czy w trakcie prowadzenia robót w obrębie piętra VI możliwe będzie korzystanie z jednej z istniejących wind (wyłączenie z użytkowania przez pacjentów i korzystanie z niej wyłącznie na potrzeby prowadzenia robót budowlanych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Możliwe będzie korzystanie z istniejących wind, ale bez wyłączności na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.

Pytanie nr 12

Proszę o opublikowanie przedmiarów w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej w formacie ath.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia przedmiary w formacie ATH: Kardiochirurgia- br. budowlana PRD, Kardiochirurgia- br. elektryczna PRD, Kardiochirurgia- br. sanitarna PRD, Kardiologia- br. budowlana PRD, kardiologia- br. elektryczna PRD, Kardiologia- br. sanitarna PRD.

W/w dokumenty tj. plik „Przedmiary w formacie ATH.zip” Zamawiający udostępnia w dniu dzisiejszym na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl

Pytanie nr 13

Udostępnione, w postępowaniu, formularze cenowe na wyposażenie Kardiochirurgii oraz Kardiologii nie pokrywają się z zestawieniami ilościowymi, które zostały udostępnione w dokumentacji projektowej, w technologii medycznej. W celu wykonania poprawnej oferty, Wykonawca prosi o informację czy należy wycenić dodatkowe elementy wyposażenia, zawarte w plikach PDF. Jeśli tak Wykonawca prosi o udostępnienie poprawnych formularzy cenowych obejmujących zakres wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie, które należy ująć w ofercie to wyłącznie te zawarte w plikach Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiochirurgia (załącznik nr 6 do SWZ) oraz Formularz cenowy - Wyposażenie Kardiologia (załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie nr 14

Prosimy o zmianę wymogu dotyczącego udzielenia gwarancji na sprzęt na termin gwarancji zgodny z gwarancją producenta. Na zdecydowaną większość wyposażenia standardową gwarancję jaką udziela producent to 24 m-ce lub po dopłacie ewentualnie 36 m-cy. Wymóg dotyczący udzielenia gwarancji na roboty budowlane oraz na wyposażenie w tej samej wielkości jest wymogiem zbyt wygórowanym. W takim bowiem przypadku Oferenci będą zmuszeni podnieść wartości składanych ofert. Uczciwy rozwiązaniem jest zapis, że na dostarczone wyposażenie Wykonawca udzieli gwarancji producenta, tym bardziej, że na okres gwarancji to Wykonawca ma ponosić koszty przeglądów, serwisów itp

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 48 miesięcy max. 72 miesiące licząc od daty odbioru końcowego, okres gwarancji na wyposażenie minimum 24 miesiące max. 48 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru (*kryterium oceny ofert*).

Dot. projektu umowy - § 13 ust. 7 – prosimy o zmianę łącznej wysokości kar na 10%. Przy tak dużym kontrakcie 40% łącznego wynagrodzenia jest zbyt wysokie. Uzasadnieniem dla wniosku o zmianę jest fakt, że zawyżanie wysokości kar umownych przekłada się przy tym w sposób bezpośredni na wysokość cen oferowanych. Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone w umowie kary umowne nie korespondują z wysokością szkody, jaką ponieść może Zamawiający – co prowadzić może do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Zwracam się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 12.12.2025r.

W ramach przedmiotowego postępowania jest szereg branż, dla których należy pozyskać oferty materiałowe, których to uzyskanie wymaga dłuższego czasu, który nie wpisuje się w obecny termin złożenia ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.12.2025 r.

Prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z daty sztywnej na określenie terminu w dniach/tygodniach/miesiącach. Zgodnie z art. 436 ustawy pzp – planowany termin zakończenia robót budowlanych może być określony w dacie sztywnej jedynie jeśli jest to uzasadnione obiektywną przyczyną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie, ponieważ jest zobowiązany do dochowania terminów umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia.

Prosimy o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji jest po stronie Zamawiającego i nie należy uwzględniać kosztów serwisowania w ofercie

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3 projektu umowy koszty przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) zalecane przez Producenta ponosi Wykonawca wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 4 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska, Marta Sierek tel. 261 417 364, e-mail: baranowska1486@10wsk.mil.pl,
sierek9858@10wsk.mil.pl

Data: 2025-11-27