



## LEGENDA

- Kierunek ewakuacji prosto
- Kierunek ewakuacji schodami w dół
- Hydrant wewnętrzny 25
- Gaśnica
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Przycisk uruchamiania klap dymowych
- Nie korzystać z windy w czasie pożaru

## UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 850 m<sup>2</sup>

Maksymalna liczba osób na kondygnacji: ok. 41

**UWAGA!!!**  
Istnieje możliwość występowania butli z gazami technicznymi pod ścianami budynku w przygotowanych stanowiskach obsługujących wewnętrzne instalacje.  
Istnieje możliwość obconości cieczy łatwopalnych w laboratoriach.

| L.p. | Substancja/<br>materiał palny<br>występujący<br>w obiekcie | Parametry pożarowe  |
|------|--|---|
| 1.   | Drewno   | <ul style="list-style-type: none"><li>ciepło spalania: 18,0 MJ/kg,</li><li>temperatura zapłonu: 140°C,</li><li>temperatura samozapłonu: 250°C,</li><li>wskaźnik tlenowy: 22,4% do 24,6%.</li></ul>          |
| 2.   | Papier,<br>karton  | <ul style="list-style-type: none"><li>ciepło spalania: 16,0 MJ/kg,</li><li>temperatura zapłonu: 105°C,</li><li>temperatura samozapłonu: 233°C,</li><li>wskaźnik tlenowy: 24,7%.</li></ul>                   |
| 3.   | Tworzywa<br>sztuczne                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>ciepło spalania: 21-43 MJ/kg,</li><li>temperatura zapłonu: 123-310°C,</li><li>temperatura samozapłonu: 367-480°C,</li><li>wskaźnik tlenowy: 17,0% do 30,2%.</li></ul> |

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k.  
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany.

|                        |   |          |  |   |         |
|------------------------|---|----------|--|---|---------|
| INWESTYCJA             | Centrum Zaawansowanych Technologii<br>ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10,<br>61-614 Poznań,<br>powiat Poznań, obszar Morasko                                | INWESTOR | Uniwersytet<br>im. Adama Mickiewicza<br>w Poznaniu | NUMER RYSUNKU   | R10     |
| JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA | FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE<br>Pawlak Lechowicz Sp. k.<br>ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań<br>tel. +48 669 499 726<br>biuro@fireproof24.pl |          |  | <br><b>FIREPROOF</b> |         |
| Tytuł rysunku          | BUDYNEK C - II PIĘTRO   |          |  |   |         |
| OPRACOWAŁ              | mgr inż. poż. Kamil Skieresz  |          |  | PODPIS  |         |
| BRANŻA                 | IBP   | DATA     | 01.2026  | SKALA   | 1:200   |
|                        |   |          |  | FORMAT  | 420x297 |

