



## LEGENDA

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji prosto
- Hydrant wewnętrzny 25
- Gaśnica
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu (PWP)
- Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
- Nie korzystać z windy w czasie pożaru
- Granica stref pożarowych

L.p.	Substancja/ materiał palny występujący w obiekcie	Parametry pożarowe
1.	Drewno	<ul style="list-style-type: none"><li>• ciepło spalania: 18,0 MJ/kg,</li><li>• temperatura zapłonu: 140°C,</li><li>• temperatura samozapłonu: 250°C,</li><li>• wskaźnik tlenowy: 22,4% do 24,6%.</li></ul>
2.	Papier, karton	<ul style="list-style-type: none"><li>• ciepło spalania: 16,0 MJ/kg,</li><li>• temperatura zapłonu: 105°C,</li><li>• temperatura samozapłonu: 233°C,</li><li>• wskaźnik tlenowy: 24,7%.</li></ul>
3.	Tworzywa sztuczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• ciepło spalania: 21-43 MJ/kg,</li><li>• temperatura zapłonu: 123-310°C,</li><li>• temperatura samozapłonu: 367-480°C,</li><li>• wskaźnik tlenowy: 17,0% do 30,2%.</li></ul>

## UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 680 m<sup>2</sup>

Maksymalna liczba osób na kondygnacji: ok. 4

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany.

INWESTYCJA	Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, powiat Poznań, obręb Morasko	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU	R14
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			 <b>FIREPROOF</b>	
Tytuł rysunku	SZKLARNIA				
OPRACOWAŁ	mgr inż. poż. Kamil Skieresz			PODPIS	
BRANŻA		DATA		SKALA	
IBP		01.2026		1:200	
				FORMAT	
				420x297	