



OPIS PRZECIWOPOŻAROWYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU:
PWP-A: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej A
PWP-A (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej A
PWP-B: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej B
PWP-B (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej B
PWP-C: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej C
PWP-C (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej C
PWP-D: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej D
PWP-D (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej D
PWP-E: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej E
PWP-E (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej E
PWP-F: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej F
PWP-F (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej F
PWP-G+H: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej G i H
PWP-G (UPS): przeciwpożarowy wyłącznik prądu UPS w strefie pożarowej G
PWP-I: przeciwpożarowy wyłącznik prądu strefy pożarowej I

UWAGI

Powierzchnia zabudowy: 11152,5 m²
Powierzchnia użytkowa: 26182,85 m²
Powierzchnia wewnętrzna: 31685 m²
Wysokość: 18,24 m (SW)
Liczba kondygnacji: 4 nadziemne, brak podpiwniczenia
Maksymalna liczba osób w obiekcie: 2043

Podział obiektu na strefy pożarowe:
A (segment G2, G3): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 4342 m².
B (segment A2, A3): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 3120 m².
C (segment G1): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok.2326 m².
D (segment A1): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o łącznej powierzchni wewnętrznej ok. 2516 m².
E (segment E): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 4954 m².
F (segment D): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 4364 m².
G (segment B i C bez archiwum): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni wewnętrznej ok. 4998 m².
H (archiwum w segmencie C): zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z o łącznej powierzchni wewnętrznej ok. 163 m².
I (segment F): zaliczona do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m² o powierzchni wewnętrznej ok. 576 m².

Prawa autorskie tego rysunku są własnością
FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany.

INWESTYCJA	Collegium Chemicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 61-614 Poznań powiat Poznań, obręb Morasko	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R2			
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			 FIREPROOF			
TYTUŁ RYSUNKU	PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE						
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kamil Skieresz		PODPIS				
BRANŻA	IBP	DATA	12.2025	SKALA	1:500	FORMAT	420x297