LEGENDA

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji prosto
- Kierunek ewakuacji schodami w dół
- Hydrant wewnętrzny 25 lub 52 (segment F)
- Gaśnica
- Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)
- Przycisk uruchamiania klap dymowych
- Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
- Nie korzystać z windy w czasie pożaru
- Uwaga!!! Możliwe ciecze latwopalne, butle z gazami palnymi i technicznymi

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 9964 m^2

Maksymalna liczba osób na kondygnacji: 446

L.p.	Substancja/ materiał palny występujący w obiekcie	Parametry pożarowe
1.	Drewno	• ciepło spalania: 18,0 MJ/kg, • temperatura zapłonu: 140°C, • temperatura samozapłonu: 250°C, • wskaźnik tlenowy: 22.4% do 24,6%.
2.	Papier, karton	• ciepło spalania: 16,0 MJ/kg, • temperatura zapłonu: 105°C, • temperatura samozapłonu: 233°C, • wskaźnik tlenowy: 24,7%.
3.	Tworzywa sztuczne	• ciepło spalania: 21-43 MJ/kg, • temperatura zapłonu:123-310°C, • temperatura samozapłonu: 367-480°C, • wskaźnik tlenowy: 17,0%. do 30,2%.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany.

INWESTYCJA	Collegium Chemicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 61-614 Poznań powiat Poznań, obręb Morasko	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
		NUMER RYSUNKU	R3
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
TYTUŁ RYSUNKU	POZIOM 1		
OPRACOWAŁ	mgr inż. poż. Kamil Skieresz	PODPIS	
BRANŻA	IBP	DATA	12.2025
		SKALA	1:200
		FORMAT	1189x841