



- UWAGI :
1. DO ZWODÓW POZIOMYCH PRZYŁĄCZYĆ METALOWE CZĘŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ DACHU, KTÓRE NIE SĄ CHRONIONE PRZEZ ZWODY PIONOWE.
 2. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDOWLANE NIE PRZEWODZĄCE (NIE CHRONIONE ZWODAMI PIONOWYMI), ZNAJDUJĄCE SIĘ NAD POWIERZCHNIĄ DACHU NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZWODY Z DRUTU STAŁOWEGO OCYNKOWANEGO O ŚREDNICY 8mm I POŁĄCZYĆ Z NAJBLIŻSZYM ZWODEM.
 3. NA POŁĄCZENIACH OPIERZEŃ DACHOWYCH NALEŻY ZAPEWNIĆ PRZEWODZĄCE MOSTKOWANIE.
 4. POPRAWNOŚĆ WYKONANIA WSZELKICH POŁĄCZEŃ WYKORZYSTYWANYCH W URZĄDZENIU PIORUNOCHRONNYM ORAZ FAKT ZAPEWNIENIA ICH CIĄGŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ WINIEN STWIERDZIĆ INSPEKTOR NADZORU ELEKTRYCZNEGO WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZED ICH ZAKRYCIEM.
 5. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI I PROJEKTAMI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ I TELETECHNICZNEJ.

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z PRĘTA GŁADKIEGO OKRĄGŁEGO STAŁOWEGO OCYNKOWANEGO O ŚREDNICY 8mm LUB Z BEDNARKI STAŁOWEJ OCYNKOWANEJ 20x3mm, UKŁADANY OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NAD DACH ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM SŁUPÓW I WYKONYWANIEM ŚCIAN. PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM SZTUCZNYM PRZEZ SPAWANIE NA DŁUGOŚCI MIN. 10cm.

PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60-772 POZNAŃ UL. MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658916 FAX. 061 8659660

PB	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR UMOWY: Umowa z dnia 12.2012r.	DATA: 03.2012r.
INWESTOR	UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		RYS. NR:
OBIEKT	ARCHIWUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU		6/E
TEMAT	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - RZUT POŁĄCI DACHU		SKALA: 1:200
PROJEKT	inż. ZBIGNIEW NIEWIADA 89/79/Pw		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. DĄBRÓWKA NIEWIADA 16/79/Pw		