



LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Koc gaśniczy
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Klucz do wyjścia ewakuacyjnego
- Nie korzystać z windy w razie pożaru

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna: ok. 1100 m²

Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 26

Główne materiały palne występujące w pomieszczeniach:

- drewniane meble (materiałowe obicia),
- wyposażenie laboratoriów z tworzyw sztucznych,
- papierowa dokumentacja.

W laboratoriach mogą znajdować się butle z gazami technicznymi - ich ogrzanie grozi możliwością wystąpienia wybuchu.

W pracowni NMR występuje silne pole magnetyczne.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	CNBM ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznań, nr działki 39/5, powiat Poznań, obręb Umultowo	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU	R2
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWOŻAROWE Pawlak Lechowicz Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			 FIREPROOF	
TYP RYSUNKU	PIWNICA				
OPRACOWAŁ	mgr inż. poż. Kamil Skieresz		PODPIS		
BRANŻA	IBP	DATA	01.2024	SKALA	1:200
				FORMAT	420x297