

Pokrzywnica, dnia 12.05.2026 r.

Gmina Pokrzywnica
Al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
NIP 5681524651

RI.271.1.4.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania na „Przebudowa drogi gminnej Dzierżenin - Trzepowo”

Zamawiający, **Gmina Pokrzywnica**, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentów – parametry techniczne oświetlenia – lamp solarnych.

Odp. Zamawiający poniżej udostępnia podstawowe parametry techniczne lamp solarnych:

- oprawa LED o mocy 20 - 30W/12V
- moc paneli min 280Wp – 350Wp
- strumień świetlny min. 3.000 - 4.500 lumenów - żywotność źródła światła min. 50.000 godzin, barwa światła biała,
- słup wraz z konstrukcją paneli: stal ocynkowana, o wysokości 5- 6 m, przeliczony ze względu na masę zamontowanych urządzeń, parcie wiatru, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe
- fundament: typ prefabrykowany min F 150, przeliczony ze względu na masę zamontowanych urządzeń, parcie wiatru, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe,
- akumulator żelowy min 150 Ah lub 2x 120Ah, napięcie znamionowe 12V umiejscowiony w hermetycznej skrzyni w gruncie poniżej strefy przemarzania, żywotność baterii min. 1.500 cykli ładowania,
- autonomia świecenia min. 4 dni
- system wykrywania dnia i nocy, programator czasu pracy, kontroler zapewniający ochronę przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem akumulatora,

Informacje dodatkowe:

- Zamawiający nie dopuszcza użycie lamp solarnych zintegrowanych tzw. „all in one.”
- Zamawiający nie dopuszcza, aby czas autonomii i czas świecenia oprawy w nocy był liczony z uwzględnieniem redukcji mocy oprawy do poziomu około 10-20%. Czas autonomii i świecenia oprawy ma być liczony przy uwzględnieniu ciągłej pracy oprawy
- przed przystąpieniem do wykopów należy wykonać próbne przekopy ręczne oraz sprawdzić, czy nie istnieje infrastruktura podziemna. Prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonać ręcznie;
- lampy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem;
- dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad;
- Wykonawca dokona programowania sterownika oprawy solarnej testowania zamontowanego układu;
- Wykonawca najpóźniej na dzień odbioru dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację: deklaracje zgodności z normami CE dla zastosowanych materiałów i urządzeń lub deklaracje właściwości użytkowych, karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty;

Zamawiający informuje, iż **przedłuża termin składania ofert** w niniejszym postępowaniu nr RI.271.1.4.2026 r., do dnia: **20.05.2026 r.** do godz. **13:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2026 r.** o godz. **13:15**. Sposób składania ofert oraz ich otwarcia pozostaje bez zmian.

Zmianie ulega również termin związania ofertą, Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.06.2026 r.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

- **Dział 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT pkt. 15.2 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **20.05.2026 r. do godz. 13:00**.

- **Dział 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT pkt. 15.3 SWZ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2026 r. godz. 13:15**, za pośrednictwem Platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- **Dział 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ poprzez nadanie nowego brzmienia:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni (do dnia **18.06.2026 r.**). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. (art. 307 ust. 1 PZP).

Zamawiający dokonuje również zmiany ogłoszenia nr 2026/BZP 00224191 z dnia 30.04.2026 r. Zmianę ogłoszenia opublikowano w dniu 12.05.2026 r.

Zmieniona treść SWZ oraz ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostaje udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

Powyższe odpowiedzi i sprostowanie SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiającego.

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem/