



Gdynia dnia: 2026-05-12

Pismo: CRZP/50/2026/AZP/12

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. ”Budowa budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą”** – znak sprawy **CRZP/50/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z instalacjami jest w zakresie oferty Wykonawcy. W SWZ jest jedynie informacja o konieczności wykonania dokumentacji projektowej agregatu prądotwórczego, ale brak jest jakichkolwiek informacji, które pozwoliłyby wycenić ten zakres prac. Jeżeli dostawa agregatu prądotwórczego wraz z instalacjami ma być w zakresie oferty to prosimy o podanie informacji technicznych o agregacie prądotwórczym, zasilaniu rezerwowymi itd.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: w ofercie należy skalkulować tylko instalacje konieczne do podłączenia urządzenia. Dostawa agregatu prądotwórczego jest po stronie Inwestora i nastąpi w przyszłości. Informacja znajduje się w PFU - załącznik nr 6 wymagania szczegółowe branży elektrycznej.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona