



Pismo: ZP3/7974/26

Poznań dnia: 22.05.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na "wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" – znak sprawy ZP3/7974/26

Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3:

Zamawiający w SWZ i dokumentacji technicznej wymaga oznakowanie pkt. pomiarowych. Uprzejmie proszę o informacje w jakiej formie akceptuje Zamawiający oznaczenie w/w punktów tj. czy może być to Pisakiem Permanentnym na Gniazdach i Włącznikach w formie - 1, 2,3,4 itp. Czy Zamawiający wymaga oznaczenie pkt. pomiarowych w formie Taśmy z drukarki Etykiety a oznaczenia mają być w formie- Nr.Rozdzielni/Nr.RCD/Nr.Obwodu/Nr Gniazda -przykład TP3/Q4/F6/GN1-2

Odpowiedź nr 3:

Zgodnie z opisem zawartym w Załączniku A do SWZ – specyfikacja techniczna, punkt 3 podpunkt 9: "Oznaczenie badanych gniazd, rozdzielnic oraz obwodów za pomocą oznaczników wg wzoru: nazwa rozdzielni/obwód/nr porządkowy". Forma oznacznika np. Taśma z drukarki etykiet dane na etykiecie zgodnie ze wzorem w/w lub bardziej rozbudowanym Rozdzielni/Nr.RCD/Nr.Obwodu/Nr Gniazda np TP3/Q4/F6/GN1-2.

Za Kanclerza ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

Starszy specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr Aleksandra Sieremak-Lińska