



Pismo: ZP3/8173/26

Poznań dnia: 09.06.2026 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji na **sprzedaż mebli laboratoryjnych dla Centrum NanoBioMedycznego UAM wraz z transportem, montażem, instalacją i odpowiednim przygotowaniem do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego** – znak sprawy ZP3/8173/26

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie nr 1:

Dotyczy poz. 3.4. Nadstawka dwupółkowa – 1 szt. Czy zamawiający dopuści stelaż/konstrukcję nadstawki wykonaną z profili aluminiowych?

#### Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie stelaża/konstrukcji nadstawki wykonanej z profili aluminiowych.

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji postępowania. Wymagana konstrukcja stanowi integralny element systemu mebli laboratoryjnych i została określona z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej sztywności, trwałości, odporności na obciążenia eksploatacyjne oraz zachowania jednolitych parametrów technicznych i użytkowych całego wyposażenia laboratoryjnego.

Dopuszczenie konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych mogłoby skutkować zmianą właściwości użytkowych i eksploatacyjnych wymaganych przez Zamawiającego, a także prowadzić do niejednorodności systemu meblowego. W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wymagania bez zmian.

Z-CA KANCLERZA  
ds. logistyczno-administracyjnych  
Artur Ratajszczyk

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Anna Siemińska-Lińska



ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00