Poznań dnia: 2026-06-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie multioperatorskiej instalacji wzmacniającej sygnał telefonii komórkowej z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem montażem niezbędnych urządzeń transmisyjno-odbiorczych (anten) oraz stacji obsługi (BTS) i uruchomieniem systemu, której zadaniem jest pokrycie sygnałem LTE/GSM w istniejących budynkach na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie wstępnego rozpoznania technicznego Zamawiającego.
Numer referencyjny:	SZW/DZP/47/2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy pod pojęciem przyłącze/gniazdo instalacyjne dla anteny, Zamawiający rozumie rozdzielacz (splitter/tapper) sygnału ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że przyłącze/gniazdo instalacyjne dla anteny oznacza fizyczne gniazdo montażowe, gotowe do zainstalowania anteny.

Pytanie nr 2
Czy zamawijący może określić przybliżoną powierzchnię w metrach kwadratowych, na której jest wymagane pokrycie sygnałem LTE/GSM ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że wskazał obiekty, w których wnętrzach należy wykonać instalację wzmacniającą sygnał telefonii komórkowej GSM. Wzmocnienie ma objąć zasięgiem kubaturę wnętrz ww. obiektów, a nie ich powierzchnię w metrach kwadratowych.

Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa