




LEGENDA IE

Symbol	Opis
	Złącze pomiarowe – połączenie skręcone płaskownik–druć.
	Uziom pionowy – 3 x 6 mm StCu Ø14mm (trójkątny układ szpilek), połączony z istn. uziomem otokowym
	Przewody odprowadzające instalacji odgromowej – drut Fe/Zn 8mm układany na uchwytych dystansowych w kierunku złącza pomiarowego
	Sztuczne zwody instalacji odgromowej – drut Fe/Zn Ø8mm na uchwytych
	Zwody pionowe instalacji odgromowej h=0,5m.
	Tablica elektryczna
	Lokalna szyna uziemiająca LSU, połączona z istniejącym uziemieniem
	Projektowane szafy rack
	Lokalny punkt dystrybucyjny, Szafa AV
	Gniazda podwójne 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazda 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazda 230V 16A p/t IP44 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Wypust kablowy 400V
	Wypust kablowy 230V
	Puszka podłogowa z gniazdami – 0: 2xDATA; 1: 1xDATA+1xRJ45; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkt PEL na suficie – 0: 2xDATA; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkty PEL ściennie – rodzaj oraz ilość gniazd wg rzutów
	Kłapy ppoż X – kondygnacja, Y–numer kłapy
	Centrala oddymiania klatki schodowej
	Jednostki klimatyzacji wewnętrzne, zewnętrzne, Wentylator sufitowy
	Podgrzewacz elektryczny
	Zestaw hydroforowy
	Wentylatory, centrala wentylacyjna
	Centrala trzymacza drzwiowego Trzymacz drzwiowy elektromagnetyczny

UKŁAD SIECI TN-S

- UWAGI:
- Wysokość montażu gniazd h=0,3m lub wg podanej na rysunku.
 - Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac WYKONAWCZYCH i montażowych.
 - Wszystkie wymiary podane w metrach, poziomy w metrach.
 - Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
 - Gniazda w holu 1.30a dodatkowo wyposażać w złącza 2xUSB C



temat. PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCYJNO MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU”

LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp. k.

NIP: 8943140693, REGON: 383080143, adres: ul. Jana Młyńskiego 19, 54-079 Wrocław
tel: biuro 607 725 026, kom. 603 950 999, e-mail: biuro@lspprojekt.pl www.lspprojekt.pl

inwestor Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja działki nr 34/2, 33/2, obręb 51,
ul. Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PODDASZA

branża ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj nr upr. 196/DOS/15 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz nr upr. 381/DOS/15	podpis: podpis:
-----------------------	---	------------------------

skala rys. 1:100 data 30.06.2026r. nr rys. EW1-RZ-07