



Symbol	Opis
	Złącze pomiarowe – połączenie skrócone płaskownik–druć.
	Uziemienie – 3 x 6 mm StGł Ø14mm (trójkątny układ szpilek), połączony z istn. uziemieniem otokowym
	Przewody odprowadzające instalacji ogłomowej – drut Fe/Zn 8mm układowy na uchwyłach dystansowych w kierunku złącza pomiarowego
	Sztuczne zwody instalacji ogłomowej – drut Fe/Zn 8mm na uchwyłach
	Wypust kablowy instalacji ogłomowej h=0,5m.
	Tablica elektryczna
	Lokalna szyna uziemiająca LSU, połączona z istniejącym uziemieniem
	Projektowane szafy rack. Lokalny punkt dystrybucyjny, Szafa AV
	Gniazdo podwójne 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/l wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/l wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP44 Gniazda n/l wg. cz. opisowej
	Wypust kablowy 400V
	Wypust kablowy 230V
	Puszka podłogowa z gniazdami – 0: 2xDATA; 1: 1xDATA+1xRJ45; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkt PEL na suficie – 0: 2xDATA; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkty PEL ściennie – rodzaj oraz ilość gniazd wg rzutów
	KP.X.Y Kłapy ppoz X – kondygnacja, Y – numer kłapy
	COD Centrala oddymiania klatki schodowej
	JW, JZ, WS Jednostki klimatyzacji wewnętrzne, zewnętrzne, Wentylator sufitowy
	PE Podgrzewacz elektryczny
	ZH Zestaw hydroforowy
	W, AHU Wentylatory, centrala wentylacyjna
	CTD Centrala trzymająca drzwiowego Trzymacz drzwiowy elektromagnetyczny

UKŁAD SIECI TN-S

UWAGI:

- Wysokość montażu gniazd h=0,3m lub wg podanej na rysunku.
- Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac WYKONAWCZYCH i montażowych.
- Wszystkie wymiary podane w metrach, poziomy w metrach.
- Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami architekty, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.
- Gniazda w holu 1.30a dodatkowo wyposażać w złącza 2xUSB C

temat: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU, WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZYZIEMIA (PARTERU), PIWNICY DLA INWESTYCJI POD NACZĄ, PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPONATÓW MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

LOKALIZACJA: działka nr 34/2, 33/2, obręb 51, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

TYTUŁ RYS.: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ELEKTRYCZNA. RZUT PIWNICY

branża: ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj nr upr. 196003/15 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz nr upr. 381003/15	podpis:
skala rys.: 1:100	data: 30.06.2026r.	nr rys.: EW1-RZ-01

- UWAGI:
- Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
 - Wszystkie wymiary podane w centymetrach, poziomy w metrach.
 - Poziom 0,00 w projekcie odpowiada poziomowi posadzki portieru przy głównym wejściu do budynku i stanowi poziom odniesienia dla całego obiektu. W projekcie podstawowym poziom 0,00 przyjęto lokalnie na poziomie przyziemia (suterenu). Przyjęty poziom odniesienia służy wyłącznie określeniu rzędnych projektowych i nie stanowi zmiany rzeczywistych poziomów wysokościowych istniejącego budynku.
 - Budynki istniejące, zabudowy. Wszystkie rzędne wysokościowe należy zweryfikować na obiekcie. W przypadku rozbieżności za wiążące przyjmują się istniejące poziomy konstrukcyjne kondygnacji oraz spoczniki historycznych klatek schodowych.
 - Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcji, branżowymi instalacjami elektrycznymi oraz sanitarnymi.
 - Ewentualne wątpliwości i problemy zgłaszać projektantom.